

**ANEXO II - Plan de Readequación de Estaciones Existentes del Sistema de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión**

PRIORIDAD	OBRA	PROVINCIA	RAFO RESERV	MMUSD				RATIO				Comentarios
				INVERSIÓN	VAN INVERS + OyM	VAN AHORRO (MEDIA)	VAN AHORRO (ALTA)	VAN AHORRO/ VAN INVER. (MEDIA)	VAN AHORRO/ VAN INVER. (ALTA)	VAN AHORRO/ VAN INVER. (ALTA)	VAN AHORRO/ VAN INVER. (ALTA)	
								Base: uso 30% trafo + gen local	Sensibilidad uso 30% trafo s/gen local	Sensibilidad uso 0% trafo s/gen local	Sensibilidad uso 100% trafo s/gen local	
1	ET Malvinas 500/132 kV	Córdoba	SI	18,0	16,7	412,0	503,0	24,69	30,19	91,35	1,76	Trafo de reserva operable
	ETA. Cabral 500/132 kV	Córdoba	NO	6,5	5,3	52,0	116,0	9,78	21,76			No cuenta con Trafo de Reserva
	ETP. de la Patria 500/132 kV	Corrientes	SI	6,5	5,9	132,0	110,0	22,54	18,75	141,05	-1,00	Trafo de reserva operable
	ET Ramallo 500/132 kV	Bs Aires	NO	3,5	2,7	36,0	36,0	13,52	13,48			Conexión Trafos Existentes
2	ET San Isidro 500/132 kV	Misiones	NO	6,5	4,8	39,0	39,0	8,18	8,08			No cuenta con Trafo de Reserva
	ET Rosario Oeste 500/132 kV + GIS	Santa Fe	NO	26,0	24,1	190,2	192,8	7,90	8,01			No cuenta con Trafo de Reserva
	ET Chaco 500/132 kV	Chaco	NO	11,5	12,5	59,0	80,0	4,76	6,43			No cuenta con Trafo de Reserva
	Compensación Serie Monte Quemado	Chaco	-	28,0	11,2	9,2	42,0	0,82	3,75			No cuenta con Trafo de Reserva
	ET Nueva San Juan 500/132 kV	San Juan	NO	34,0	9,3	55,0	20,0	5,87	2,13			No cuenta con Trafo de Reserva
	ET Resistencia 500/132 kV	Chaco	SI	6,5	3,2	16,0	4,0	5,11	1,25	19,42	-1,00	Trafo de Reserva podría estar operativo con ampliaciones menores
3	ET Romang 500/132 kV	Santa Fe	SI	6,5	3,6	23,0	3,0	6,34	0,83	31,21	-1,00	Trafo de Reserva operable
	ET Salto Grande 500/132 kV	Entre Rios	NO	6,5	3,6	13,0	0,0	3,67	9,94			No cuenta con Trafo de Reserva
4	Reactor Barras ET Lujan	Mendoza	-	5,6	3,1	-3,0	-3,0	-1,00	-1,00			Beneficios operativos
	Compensación Shunt ET Formosa 132 kV	Formosa	-	3,6	2,0	-2,0	-2,0	-1,00	-1,00			Beneficios operativos
	ET Mercedes 500/132 kV	Corrientes	NO	6,5	5,9	-6,0	-6,0	-1,00	-1,00			No cuenta con Trafo de Reserva
	ET Sgo del Estero 500/132 kV	Santiago del Estero	NO	6,5	5,9	-6,0	-6,0	-1,00	-1,00			No cuenta con Trafo de Reserva
	ET Alicurá 500/132 kV	Río Negro	NO	6,5	0,4	0,0	0,0	-1,00	-1,00			No cuenta con Trafo de Reserva



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Anexo II

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.